

Приложение 2

Исследование OSI

Классификация OSI

2022



1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»,

618554, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 146

(*Наименование объекта, адрес*)

№	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
2.1.	Лестница (наружная)	нет						
2.2.	Пандус (наружный)	нет						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	все, кроме К	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Орг, ТСР, ТР
2.4.	Дверь (входная)	есть			Отсутствует световой или звуковой маячок	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Орг, ТСР
					Крепление двери не имеет фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто", не обеспечивает задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить фиксаторы положений, доводчик	

				Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К	Заменить порог на нормативный	ТР
2.5.	Тамбур	есть					
	Общие требования к зоне			Отсутствует специальный вход, приспособленный для МГН с поверхности земли	все	Установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг
				Отсутствует системная информация на входе	все	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г, У), ДУ (К, О)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно временно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____