

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №4»

ИНН 5919016863 КПП 591901001

618554, г.Соликамск Пермский край, ул.Калийная, 146, тел. 5-13-83

E-mail: [osmaou@sosh.permkrai.ru](mailto:osmaou@sosh.permkrai.ru)

От. 05.10.24 № 198

на № \_\_\_\_\_

Начальнику Северного территориального  
отдела Управление Роспотребнадзора по  
Пермскому краю  
А.А. Пономареву  
директора МАОУ «ООШ №4»  
И.А. Калининой

**Информация**

**по выполнению предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий**

*/на 15 августа 2024г./*

**Предписание №361**

**26.03.2024г.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении	Обоснование	Примечание
1	В учреждении конструкция окон во всех рекреациях не обеспечивает возможность проветривания в любое время года отсутствует возможность проветривания в осенне- зимний период, т.к. окна	15.08.2024г.	Не выполнено	П.2.7.2.СП 2.4.3648-20	

	деревянные, ветхие, продуваемые, на указанный период утепляются и не открываются				
2	В рекреации у кабинета 31 имеются следы протекания потолков и стены на протяжении с 3 по 2 этаж имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не позволяет проводить влажную обработку с применением мощных и дезинфицирующих средств	15.08.2024г.	Выполнено	П.2.5.3. СП 2.4.3648-20	
3	При проведении осмотра выявлены значительные дефекты межэтажных площадок на всех трех лестничных маршах, углубления от 10- до 30 см, т.о. полы имеют дефекты и повреждения что не дает возможности провести качественную влажную обработку и дезинфекцию	15.08.2024г.	Не выполнено	П. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	
4	Площадь помещения на 1 учащегося составляет менее 2,5м квадратных в во всех помещениях начального звена (кроме №№ 4д, 4е)	15.08.2024г.	Не выполнено	П.3.4.14 СП 2.4.3648-20	
5	Расписание учебных занятий (обязательных и внеурочных занятий) в МАОУ «ООШ №4» не соответствуют требованиям	15.08.2024г.	Выполнено	П.2.10.3. СП 2.4.3648-20 П. 3.4.16. СП 2.4.3648-20	



И.А.Калинина

Директор МАОУ «ООШ №4»

Исполнитель  
Аристова Юлия Владимировна,  
Зам. директора по АХЧ 8 (34 253) 5-32-70



**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**  
**«Основная общеобразовательная школа №4»**  
618554, г.Соликамск Пермский край, ул.Калийная, 146, тел.(34253) 5-13-83,  
E-mail: [osmaou@sosh.permkrai.ru](mailto:osmaou@sosh.permkrai.ru)

---

дополнительная информация  
на предписание № 361 от 26.03.2024г.

Причины невозможности устранения нарушения:

1. При постройке школы в 1966 году требование расчёта площади на одного учащегося не учитывалось.

Директор МАОУ «ООШ №4»



И.А. Калинина